Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Бушмакина ул, д. 16 (ООО "ЖРЦ 1")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20-129471
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	SonoSensor 30 SN 209606	КТС-Б SN 2014853
Обратка:	SonoSensor 30 SN 209608	КТС-Б SN 2014853x

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.02.2026	78.94	58.83	20.11	150.43	148.73	146.33	146.35	-0.01	-0.02	5.39	4.03	2.951	24.0	0.0	
02.02.2026	76.50	58.82	17.69	166.71	165.06	162.40	162.42	-0.01	-0.02	5.30	4.06	2.882	24.0	0.0	
03.02.2026	74.43	55.50	18.93	136.22	135.04	132.87	133.10	-0.18	-0.24	5.38	4.02	2.522	24.0	0.0	
04.02.2026	74.92	55.48	19.44	129.00	127.89	125.79	126.06	-0.21	-0.27	5.40	3.98	2.452	24.0	0.0	
05.02.2026	84.61	63.91	20.70	162.26	160.46	157.25	157.46	-0.13	-0.21	5.37	4.00	3.266	24.0	0.0	
06.02.2026	77.34	56.45	20.89	128.83	127.69	125.42	125.80	-0.30	-0.38	5.38	3.89	2.628	24.0	0.0	
07.02.2026	74.56	56.36	18.20	146.85	145.61	143.23	143.45	-0.16	-0.23	5.30	3.98	2.614	24.0	0.0	
08.02.2026	74.44	54.53	19.91	126.54	125.50	123.43	123.76	-0.27	-0.33	5.44	3.99	2.464	24.0	0.0	
09.02.2026	78.15	59.49	18.66	157.13	155.62	152.92	153.07	-0.10	-0.15	5.38	4.02	2.862	24.0	0.0	
10.02.2026	84.38	62.44	21.94	149.29	147.57	144.70	144.93	-0.15	-0.22	5.44	3.97	3.185	24.0	0.0	
11.02.2026	85.15	62.14	23.01	139.10	137.50	134.76	135.05	-0.21	-0.29	5.42	3.89	3.111	24.0	0.0	
12.02.2026	74.60	57.56	17.04	161.00	159.63	157.03	157.17	-0.09	-0.15	5.19	3.92	2.684	24.0	0.0	
13.02.2026	66.52	53.30	13.22	169.36	167.36	165.94	165.13	0.49	0.82	4.98	3.94	2.201	24.0	0.0	
14.02.2026	72.34	52.16	20.18	110.02	108.78	107.45	107.41	0.04	0.04	5.48	3.90	2.173	24.0	0.0	
15.02.2026	72.50	50.87	21.63	96.30	95.28	94.04	94.13	-0.09	-0.09	5.53	3.88	2.039	24.0	0.0	
16.02.2026	73.03	52.90	20.14	110.78	109.55	108.15	108.12	0.02	0.03	5.40	3.86	2.183	24.0	0.0	
17.02.2026	73.20	54.39	18.81	122.87	120.98	119.94	119.31	0.53	0.63	5.34	3.86	2.262	24.0	0.0	
18.02.2026	74.80	57.88	16.92	164.60	162.14	160.52	159.62	0.56	0.90	5.18	3.94	2.725	24.0	0.0	
19.02.2026	77.25	58.60	18.65	152.35	150.48	148.35	148.08	0.18	0.27	5.33	3.97	2.775	24.0	0.0	
20.02.2026	75.18	57.60	17.58	151.64	149.85	147.85	147.54	0.21	0.31	5.27	3.97	2.607	24.0	0.0	
21.02.2026	73.16	56.14	17.02	152.70	150.97	149.06	148.75	0.21	0.31	5.28	3.98	2.545	24.0	0.0	
22.02.2026	75.69	58.62	17.07	169.77	167.70	165.47	165.04	0.26	0.44	5.23	4.03	2.834	24.0	0.0	
23.02.2026	74.85	58.09	16.76	169.91	167.90	165.69	165.26	0.26	0.43	5.24	4.05	2.786	24.0	0.0	
24.02.2026	73.15	55.17	17.98	140.07	138.48	136.73	136.52	0.16	0.22	5.40	4.02	2.466	24.0	0.0	
25.02.2026	73.15	56.23	16.91	155.89	154.10	152.18	151.83	0.23	0.34	5.33	4.04	2.581	24.0	0.0	
26.02.2026	75.31	58.09	17.22	162.66	160.46	158.58	157.95	0.40	0.63	5.33	4.04	2.739	24.0	0.0	
27.02.2026	74.18	57.43	16.75	163.50	161.24	159.51	158.77	0.46	0.74	5.29	4.05	2.680	24.0	0.0	
28.02.2026	73.83	56.97	16.86	162.52	160.53	158.59	158.11	0.30	0.48	5.28	4.04	2.682	24.0	0.0	
Средние:	75.58	57.00	18.58	---	---	---	---	0.09	---	5.33	3.98	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4108.30	4062.10	4004.19	4000.20	---	3.99	---	---	73.895	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.01.2026	44117.44	43605.66	43037.18	42924.35	112.83	702.335	0.000	0.000	12183.0	49.0
28.02.2026	48225.74	47667.76	47041.37	46924.55	116.83	776.230	0.000	0.000	12855.0	49.0
Итого:	4108.30	4062.10	4004.19	4000.20	3.99	73.895	0.000	0.000	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____