Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Бушмакина ул, д. 16 (ООО "ЖРЦ 1")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20-129471
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | SonoSensor 30 SN 209606 | КТС-Б SN 2014853 |
| Обратка: | SonoSensor 30 SN 209608 | КТС-Б SN 2014853x |

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | dM | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.03.2026 | 72.99 | 55.61 | 17.38 | 148.27 | 146.60 | 144.75 | 144.49 | 0.18 | 0.26 | 5.34 | 4.02 | 2.523 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.03.2026 | 72.65 | 53.47 | 19.18 | 125.72 | 124.16 | 122.77 | 122.51 | 0.21 | 0.26 | 5.45 | 4.00 | 2.361 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.03.2026 | 72.97 | 54.85 | 18.11 | 140.57 | 138.63 | 137.24 | 136.69 | 0.40 | 0.55 | 5.41 | 4.00 | 2.493 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.03.2026 | 75.11 | 57.45 | 17.67 | 154.48 | 152.33 | 150.62 | 150.00 | 0.41 | 0.62 | 5.35 | 4.01 | 2.669 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.03.2026 | 75.70 | 57.38 | 18.32 | 150.98 | 148.50 | 147.15 | 146.23 | 0.63 | 0.93 | 5.39 | 3.95 | 2.703 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.03.2026 | 76.14 | 57.58 | 18.56 | 147.65 | 145.24 | 143.87 | 143.00 | 0.61 | 0.87 | 5.39 | 3.85 | 2.678 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.03.2026 | 73.92 | 56.19 | 17.73 | 146.61 | 144.31 | 143.05 | 142.19 | 0.61 | 0.86 | 5.37 | 3.85 | 2.543 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.03.2026 | 75.20 | 59.49 | 15.72 | 189.30 | 186.32 | 184.56 | 183.28 | 0.70 | 1.28 | 5.18 | 3.90 | 2.910 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.03.2026 | 84.83 | 63.87 | 20.96 | 168.70 | 165.49 | 163.47 | 162.40 | 0.66 | 1.08 | 5.42 | 3.87 | 3.437 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.03.2026 | 83.32 | 61.08 | 22.24 | 141.83 | 139.23 | 137.57 | 136.83 | 0.53 | 0.73 | 5.46 | 3.82 | 3.068 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.03.2026 | 73.42 | 55.88 | 17.54 | 146.94 | 144.65 | 143.42 | 142.54 | 0.62 | 0.88 | 5.31 | 3.85 | 2.523 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.03.2026 | 72.97 | 51.56 | 21.41 | 83.83 | 82.60 | 81.84 | 81.57 | 0.33 | 0.27 | 5.60 | 3.69 | 1.756 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.03.2026 | 70.85 | 50.57 | 20.28 | 70.15 | 69.14 | 68.57 | 68.32 | 0.37 | 0.25 | 5.46 | 3.55 | 1.394 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.03.2026 | 72.39 | 49.35 | 23.04 | 60.06 | 59.22 | 58.66 | 58.55 | 0.19 | 0.11 | 5.60 | 3.60 | 1.355 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.03.2026 | 72.31 | 50.64 | 21.67 | 63.35 | 62.48 | 61.87 | 61.73 | 0.23 | 0.14 | 5.58 | 3.59 | 1.344 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.03.2026 | 72.65 | 51.74 | 20.91 | 64.35 | 63.26 | 62.84 | 62.47 | 0.59 | 0.37 | 5.56 | 3.48 | 1.317 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.03.2026 | 72.32 | 51.07 | 21.24 | 63.73 | 62.50 | 62.24 | 61.74 | 0.81 | 0.50 | 5.49 | 3.42 | 1.325 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.03.2026 | 72.41 | 51.42 | 20.99 | 67.83 | 66.89 | 66.24 | 66.06 | 0.27 | 0.18 | 5.49 | 3.41 | 1.393 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.03.2026 | 72.34 | 51.42 | 20.92 | 65.25 | 64.38 | 63.73 | 63.59 | 0.22 | 0.14 | 5.57 | 3.39 | 1.336 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.03.2026 | 72.34 | 51.44 | 20.91 | 66.35 | 65.42 | 64.80 | 64.61 | 0.29 | 0.19 | 5.50 | 3.31 | 1.358 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.03.2026 | 72.69 | 50.46 | 22.22 | 65.98 | 65.07 | 64.42 | 64.30 | 0.20 | 0.13 | 5.51 | 3.29 | 1.435 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.03.2026 | 72.48 | 51.29 | 21.19 | 68.55 | 67.63 | 66.95 | 66.80 | 0.23 | 0.15 | 5.46 | 3.28 | 1.422 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.03.2026 | 72.64 | 51.80 | 20.84 | 64.05 | 63.08 | 62.54 | 62.29 | 0.41 | 0.26 | 5.51 | 3.25 | 1.307 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.03.2026 | 72.43 | 52.81 | 19.63 | 63.54 | 62.68 | 62.05 | 61.86 | 0.31 | 0.19 | 5.51 | 3.18 | 1.221 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.03.2026 | 72.95 | 51.63 | 21.32 | 57.75 | 56.93 | 56.38 | 56.22 | 0.28 | 0.16 | 5.39 | 2.99 | 1.205 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.03.2026 | 72.30 | 52.26 | 20.04 | 63.47 | 62.60 | 61.99 | 61.80 | 0.30 | 0.18 | 5.47 | 3.08 | 1.245 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.03.2026 | 72.42 | 53.40 | 19.02 | 59.21 | 58.45 | 57.83 | 57.67 | 0.27 | 0.16 | 5.54 | 3.02 | 1.103 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.03.2026 | 72.53 | 54.96 | 17.57 | 60.39 | 59.56 | 58.97 | 58.72 | 0.43 | 0.25 | 5.42 | 3.04 | 1.039 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.03.2026 | 72.21 | 53.88 | 18.33 | 65.00 | 64.16 | 63.49 | 63.29 | 0.32 | 0.20 | 5.30 | 3.06 | 1.167 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.03.2026 | 72.85 | 58.85 | 14.00 | 64.92 | 63.92 | 63.39 | 62.89 | 0.79 | 0.50 | 5.42 | 3.04 | 0.890 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.03.2026 | 72.03 | 65.49 | 6.53 | 46.18 | 45.71 | 45.11 | 44.81 | 0.66 | 0.30 | 5.41 | 3.00 | 0.297 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 73.69 | 54.48 | 19.21 | --- | --- | --- | --- | 0.42 | --- | 5.45 | 3.51 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2944.99 | 2901.14 | 2872.39 | 2859.43 | --- | 12.96 | --- | --- | 54.816 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 28.02.2026 | 48225.74 | 47667.76 | 47041.37 | 46924.55 | 116.83 | 776.230 | 0.000 | 0.000 | 12855.0 | 49.0 |
| 31.03.2026 | 51170.73 | 50568.90 | 49913.77 | 49783.98 | 129.79 | 831.046 | 0.000 | 0.000 | 13599.0 | 49.0 |
| Итого: | 2944.99 | 2901.14 | 2872.39 | 2859.43 | 12.96 | 54.816 | 0.000 | 0.000 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации