Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Бушмакина ул, д. 16 (ООО "ЖРЦ 1")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20-129471
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	SonoSensor 30 SN 209606	КТС-Б SN 2014853
Обратка:	SonoSensor 30 SN 209608	КТС-Б SN 2014853x

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2026	71.82	64.05	7.77	34.93	34.67	34.13	34.02	0.31	0.11	5.57	2.99	0.267	24.0	0.0	
02.05.2026	72.23	64.66	7.57	41.54	41.11	40.57	40.33	0.61	0.25	5.55	2.98	0.309	24.0	0.0	
03.05.2026	72.45	64.69	7.76	39.06	38.69	38.15	37.95	0.52	0.20	5.51	2.97	0.298	24.0	0.0	
04.05.2026	72.19	64.45	7.74	44.06	43.57	43.04	42.74	0.69	0.30	5.50	2.94	0.335	24.0	0.0	
05.05.2026	71.31	64.25	7.06	41.87	41.45	40.92	40.67	0.61	0.25	5.51	2.91	0.291	24.0	0.0	
06.05.2026	71.02	64.29	6.73	36.56	36.28	35.73	35.59	0.39	0.14	5.53	2.88	0.242	24.0	0.0	
07.05.2026	70.05	63.35	6.70	38.13	37.82	37.29	37.12	0.45	0.17	5.74	2.82	0.251	24.0	0.0	
08.05.2026	66.92	63.77	3.16	92.94	92.15	91.06	90.44	0.68	0.62	4.85	2.69	0.291	24.0	0.0	*
09.05.2026	67.66	64.70	2.96	90.89	90.08	89.01	88.36	0.73	0.65	4.65	2.50	0.267	24.0	0.0	*
10.05.2026	67.85	64.83	3.02	105.46	104.51	103.27	102.50	0.75	0.77	4.49	2.51	0.316	24.0	0.0	*
11.05.2026	68.68	65.08	3.60	96.42	95.55	94.37	93.71	0.70	0.66	4.50	2.50	0.344	24.0	0.0	
12.05.2026	68.78	65.05	3.73	88.25	87.49	86.37	85.80	0.67	0.57	4.70	2.50	0.325	24.0	0.0	
13.05.2026	68.10	64.89	3.21	94.08	93.20	92.11	91.40	0.77	0.71	4.69	2.49	0.299	24.0	0.0	*
14.05.2026	68.80	65.13	3.67	83.18	82.47	81.40	80.87	0.65	0.53	4.97	2.48	0.302	24.0	0.0	
15.05.2026	68.26	64.71	3.54	73.96	73.36	72.40	71.96	0.62	0.45	4.79	2.49	0.260	24.0	0.0	
16.05.2026	68.74	65.09	3.65	76.43	75.76	74.81	74.29	0.68	0.51	4.94	2.48	0.276	24.0	0.0	
17.05.2026	71.41	66.84	4.57	61.42	60.87	60.02	59.63	0.65	0.39	5.64	2.39	0.277	24.0	0.0	
18.05.2026	65.51	63.19	2.32	140.97	139.84	138.21	137.28	0.68	0.93	4.65	2.52	0.326	24.0	0.0	*
19.05.2026	64.26	62.25	2.00	133.71	132.69	131.18	130.33	0.66	0.86	4.66	2.62	0.268	24.0	0.0	*
20.05.2026	68.03	64.81	3.22	84.92	84.20	83.15	82.58	0.68	0.57	5.13	2.51	0.271	24.0	0.0	*
21.05.2026	70.02	66.12	3.91	79.35	78.58	77.60	77.02	0.75	0.58	5.40	2.42	0.306	24.0	0.0	
22.05.2026	69.09	65.51	3.58	75.93	75.27	74.30	73.80	0.68	0.50	5.19	2.43	0.269	24.0	0.0	
23.05.2026	69.21	65.47	3.74	69.32	68.78	67.83	67.43	0.58	0.39	5.14	2.42	0.256	24.0	0.0	
24.05.2026	62.71	60.78	1.93	144.21	143.04	141.61	140.59	0.72	1.02	4.26	2.53	0.280	24.0	0.0	*
25.05.2026	69.65	65.61	4.04	68.72	68.09	67.22	66.75	0.70	0.47	5.48	2.44	0.274	24.0	0.0	
26.05.2026	68.12	64.81	3.31	85.32	84.62	83.53	83.00	0.65	0.54	4.68	2.45	0.280	22.0	2.0	*
27.05.2026	69.43	65.57	3.86	61.27	60.81	59.94	59.62	0.54	0.33	5.22	2.42	0.234	24.0	0.0	
28.05.2026	69.34	65.34	4.00	57.95	57.51	56.70	56.39	0.55	0.31	5.23	2.39	0.229	24.0	0.0	
29.05.2026	68.88	65.13	3.75	71.60	71.10	70.07	69.72	0.50	0.35	5.15	2.35	0.265	24.0	0.0	
30.05.2026	68.66	65.13	3.53	64.64	64.15	63.27	62.91	0.57	0.36	5.11	2.31	0.226	24.0	0.0	
31.05.2026	70.24	66.17	4.06	63.32	62.88	61.92	61.62	0.48	0.29	5.42	2.33	0.254	24.0	0.0	
Средние:	69.01	64.70	4.31	---	---	---	---	0.62	---	5.09	2.57	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2340.41	2320.59	2291.16	2276.41	---	14.74	---	---	8.690	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	52952.33	52328.35	51653.64	51519.53	134.11	863.571	0.000	0.000	14319.0	49.0
31.05.2026	55292.74	54648.94	53944.80	53795.94	148.86	872.261	0.000	0.000	15061.0	51.0
Итого:	2340.41	2320.59	2291.16	2276.41	14.74	8.690	0.000	0.000	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации